



23.02.2018

Scap. 23.2.2018

Vastaanottaja

Kohde

Loviisan kaupunki / Tekninen keskus
Rakennusvalvonta
Kuningattarenkatu 15 B. PL 11
07900 LOVIISA

Jokiniementie 51, 07980 Kuninkaankylä

Lausunto Jokiniemen kartano Oy: n rakennuslupahakemukseen

Pelastusviranomaisen lausunto koskee

Jokinieman Kartano Oy: n rakennuslupahakemusta, Jokiniementie 51, 07980 Kuninkaankylä, uudisrakennus, kylmäpihatto vuohille

Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat, joihin lausunto perustuu

Lausuntopyyntö sähköisessä lupapalvelussa (ePalvelu) tiedostolinkkeineen

Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomaisen toteaa lausuntonaan seuraavaa:

- Rakennuksen paloturvallisuusvaatimukset YMa 484 / 2017 ja soveltaen MMMa 474 / 2014 mukaisesti
- Rakennus ei tarvitse palonilmaisulaitteistoa pakollisena, MMMa 474 / 2014; 10 §
- Uloskäytävät (ovet) oltava helposti avattavia, merkintä ei pakollista SMa 805 / 2005; 3 §
- Uloskäytävien vähimmäisleveys 1,0 m, MMMa 474 / 2014; 9 §
- Poistumismatkat eivät saa ylittää 30 m: ä, MMMa 474 / 2014; 9 §
- Käsisammuttimet vähintään 34 A 183 BC 6 kg jauhe, ulko-oville
- Piirustuksiin on tehtävä korjaukset asiavirheiden kohdille



23.02.2018

Ennen rakennuksen käyttöönottoa pelastuslaitokselta on pyydettävä

- Erityinen palotarkastus

Jakelu

Rakennusvalvontaviranomainen

Paloinsinööri
Reijo Houni

