



Saap. 17.9.2018

11.09.2018

---

Vastaanottaja	Kohde
Loviisan kaupunki / Tekninen keskus Rakennusvalvonta Kuningattarenkatu 15 B, PL 11 07900 LOVIISA	Harsbölevägen 215, 07870 Skinnarby

---

## Lausunto Hällfors Crista, rakennuslupahakemukseen

### Pelastusviranomaisen lausunto koskee

Lypsykarjapihaton rakentamista, Hällfors Crista, Harsbölevägen 215, 07870 Skinnarby

Kiinteistötunnus: 407-402-2-47

Lupatunnus: 407-2018-30

### Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat, joihin lausunto perustuu

Lausuntopyyntö sähköpostitse tiedostoliitteineen

### Pelastusviranomaisen lausunto

Pelastusviranomaisen toteaa lausuntonaan seuraavaa:

- Rakennus tulee varustaa savuun reagoivalla palonilmaisulaitteistolla
- Aputilat osastoitava vesikatteeseen asti tuotantotilasta, merkittävä leikkauspiirustuksiin
- Aputilojen osastointi tulee jatkua nurkasta 2 m eteenpäin (myös ovi), merkittävä piirustuksiin
- Aputilan palo-osaston rajalla oltava palo-ovi, merkittävä piirustuksiin
- Tekninen tila omaksi palo-osastokseen
- Tarkkailutilasta oltava varapoistumistie
- Eläinhallista oltava poistumistiet joka sivulla
- Maidonkäsittelytila ja tilatankki omana palo-osastonaan
- Alkusammutuskalusto avopaloposteihin, käsisammutin (-met) sijoitettava ruokintakäytävälle 30 m saavutettavuudella



11.09.2018

- 
- Aputilojen kohdalla merkintä 2. krs - jos ei tarkoitusta, poistettava piirustuksista
  - Suojaustason merkintä ajantasalle

**Ennen rakennuksen käyttöönottoa pelastuslaitokselta on pyydettävä**

- Erityinen palotarkastus

Paloinsinööri  
Reijo Houni

