

Loviisan kunnan rakennusvalvonta  
sähköinen lupa-asiointipalvelu

## LAUSUNTO

**Päiväys** 29.01.2019

**Asia** **LAUSUNTO RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYÄ  
VARTEN / ELINTARVIKEHUONEISTOTOIMINTA**

**Selostus** Loviisan kunnan rakennusvalvonta on pyytänyt ympäristöterveydenhuolloilta lausuntoa osoitteessa **Veckasinmäki 7, 07930 Pernaja** sijaitsevan palvelutalo Onnelan muutoslupahakemuksen käsittelyä varten. Elintarvikehuoneiston toimijalta, Loviisan Ruokapalvelulta saadun tiedon mukaan tiloihin on suunniteltu kuumennuskeittiötoimintaa, jonne ruoka tuodaan kuumennusta vaille valmiina, jäähdytettyinä komponentteina.

**Ympäristöterveydenhuolto on tutustunut sille toimitettuihin suunnitelmiin ja asema- ja pohjapiirustuksiin (päivätty 15.1.2019 ja 24.1.2019).**

- **Elintarvikehuoneisto täyttää pohjapiirustuksen osalta tiloihin suunnitellulle kuumennuskeittiötoiminnalle elintarvikelaissa asetetut vaatimukset.** Mikäli toiminta on nyt suunniteltua laajempaa, esim. raakojen raaka-aineiden käsittelyä tai tuotteiden valmistusta, tulee toiminnan tiloille asettamat kasvavat vaatimukset huomioida. Lisätietoja löytyy mm. Porvoon ympäristöterveydenhuollon ohjeesta ”Elintarvikehuoneiston vaatimukset 2015”  
[https://www.porvoo.fi/library/files/5788a99ced6b97031e000eb1/Elintarvikehuoneiston\\_vaatimukset\\_2015.pdf](https://www.porvoo.fi/library/files/5788a99ced6b97031e000eb1/Elintarvikehuoneiston_vaatimukset_2015.pdf)

**Elintarvikehuoneiston toteutuksessa tulee huomioida myös seuraavat asiat, joita piirustuksista ei pysty toteamaan;**


- tilojen pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä, sileitä, myrkyttömiä ja kestää vettä ja mekaanista kulutusta
- rakenteisiin ei tule jättää kapeita kuiluja, joita on vaikea puhdistaa
- niissä tiloissa, joissa lattia joutuu olemaan jatkuvasti märkänä tai sitä joudutaan usein puhdistamaan, on lattioissa oltava viemäriin yhdistetty lattiakaivo sekä tarkoituksenmukaiset laitteet lattian huuhtelua varten. Lattianpesuletkujen säilytykseen tulee olla letkutelineet.
- lastausovien tulee olla katettuja ja lastausalue päällystetty pölyämättömäksi. Lastausalueen tukirakenteiden tulee olla sellaiset, että lintujen oleskelu- ja pesintä on estetty
- rullakoille varatun varastotilan tulee olla niin tiivis, että rullakot ja kuljetuslaatikot ovat suojassa haittaeläimiltä ja sään vaihtelulta

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.

**Toimenpiteet** Ammattimaisen elintarvikehuoneistotoiminnan aloittamisesta tulee tehdä elintarvikelain 13 §:n mukainen elintarvikehuoneistoilmoitus Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 4 viikkoa ennen tilojen käyttöönottoa.

Elintarvikehuoneisto rekisteröidään elintarvikevalvonnan kohteeksi ja tiloihin tehdään erikseen sovittava käyttöönottotarkastus. Ilmoituskäsittelystä ja tarkastuksesta peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

**Lainkohdat** Elintarvikelaki 23/2006  
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011  
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 852/2004

  
Nina Waldvogel  
Terveystarkastaja  
0400 845368



**Jakelu** Loviisan rakennusvalvonta, sähköinen asiointipalvelu  
Loviisan ruokapalvelu, ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto,  
[annika.kuusimurto@loviisa.fi](mailto:annika.kuusimurto@loviisa.fi)  
pääsuunnittelija Anne Ranta-Eskola, [arcare@arcare.fi](mailto:arcare@arcare.fi)

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.