

Loviisan kunnan rakennusvalvonta
sähköinen lupa-asiointipalvelu

LAUSUNTO

Päiväys 30.04.2019

Asia **LAUSUNTO RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYÄ
VARTEN / DUNKATIE 4, LILJENDAL**

Selostus Loviisan kunnan rakennusvalvonta on pyytänyt ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa osoitteessa Dunkatie 4, 07880 LILJENDAL sijaitsevan Teampac Oy:n laajennuslupahakemuksen käsittelyä varten.

LAUSUNTO

Ympäristöterveydenhuollon tietojen mukaan Oy Teampac Ab:n tuotevalikoimaan kuuluvat kosmetiikka-, hygienia ja lääkinnällisten tuotteiden valmistus, joka ei kuulu ympäristöterveydenhuollon valvontaan.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu tai sitä laajennetaan elintarvikkeisiin käytettävillä pakkauksilla, tulee huomioida seuraavat asiat:

Kontaktimateriaalit tulee pystyä valmistaa GMP-periaatteiden mukaisesti siten hygieenisesti, ettei niistä ole elintarvikkeelle haittaa (kuten saastumisvaara). Käytännössä on huomioitava vähintään;

- tilojen pintamateriaalien tulee olla kauttaaltaan helposti puhtaana pidettäviä, sileitä, myrkyttömiä ja kestää vettä ja mekaanista kulutusta.
- rakenteisiin ei tule jättää kapeita kuiluja, joita on vaikea puhdistaa
- tilojen ilmanvaihto tulee mitoittaa toiminta huomioiden. Ilmavirrat tulee suunnitella siten, että ilman kautta leviävä saastuminen on estetty.
- lastausovien tulee olla katettuja ja lastausalue päällystetty pölyämättömäksi. Lastausalueen tukirakenteiden tulee olla sellaiset, että lintujen oleskelu- ja pesintä on estetty.
- varasto- ja työtilaa on oltava riittävästi eri tuotantovaiheille
- mahdollisille kuljetusvälineille tulee olla riittävästi säilytystilaa. Tilan tulee olla niin tiivis, että laitteisto on suojassa sään vaihteluilta ja haittaeläimiltä.
- työntekijöiden tulee päästä pukuhuonetiloihin kulkematta tuotantotilojen läpi. Pukuhuone- ja taukotiloissa tulee olla helposti saavutettavat käsienspesupisteet.
- tiloissa, joissa lattia joutuu olemaan jatkuvasti märkänä tai sitä

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.

joudutaan usein puhdistamaan, on lattioissa oltava viemäriin yhdistetty lattiakaivo sekä tarkoituksenmukaiset laitteet lattian huuhtelua varten. Lattianpesuletkujen säilytykseen tulee olla letkutelineet

- tiloissa tulee olla riittävästi helposti saavutettavia, asianmukaisesti varustettuja siivousvälinetiloja.

Toimijaa pyydetään olemaan yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon mikäli tuotevalikoimaan kuuluu elintarvikekontaktimateriaaleja.

Toimenpiteet

Mahdollisesta elintarvikekontaktimateriaalitoiminnasta tulee tehdä ilmoitus Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään 4 viikkoa ennen tilojen käyttöönottoa. Ilmoituksen liitteenä tulee olla tilojen pohjapiirros.

Ilmoituksen saatuaan ympäristöterveydenhuolto rekisteröi toiminnan viranomaisrekisteriin ja tilat tarkastetaan. Ilmoituskäsittely ja tilojen tarkastus ovat toiminnanharjoittajalle maksullisia.

Lainkohdat

Elintarvikelaki 23/2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen

elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 852/2004 elintarvikehygieniasta

Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004

Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (EY) N:o 2023/2006

Nina Waldvogel
Terveystarkastaja
0400 845368



Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.