

Pihkala Timo

Lähtettäjä: Marcus Gammals <marcus.gammals@ksoy.fi>
Lähetetty: 11. tammikuuta 2018 12:52
Vastaanottaja: Pihkala Timo
Kopio: Markku Kylmälä
Aihe: VS: Loviisan tasovarasto

Hei

KSOY:n puolesta hallin voi rakentaa suunnitelmanne mukaan, jos kuten ilmoititte seinämateriaalit ovat palonkestäviä ja pelastusviranomaisen hyväksyy suunnitelmat.

Vapaata tilaa jää piirroksenne mukaan 4m ja se riittää muuntajan mahdolliseen vaihtoon hyvin.

Ystävällisin terveisin

Marcus Gammals

verkko-omaisuusvastaava
Puhelin: +358 5 7780 260
Matkapuhelin: +358 44 3637 069

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki

ksoy.fi | Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube



Energialla on juuret.

Lähtettäjä: Markku Kylmälä
Lähetetty: keskiviikko 10. tammikuuta 2018 9.04
Vastaanottaja: Marcus Gammals <marcus.gammals@ksoy.fi>
Aihe: VL: Loviisan tasovarasto

Lähtettäjä: Pihkala Timo [<mailto:Timo.Pihkala@suomenviljava.fi>]
Lähetetty: keskiviikko 10. tammikuuta 2018 7.52
Vastaanottaja: Markku Kylmälä <markku.kylmala@ksoy.fi>
Aihe: Loviisan tasovarasto

Moro!

Ohessa alustava piirros suunnitellusta tasovarastosta punaisella olen viivoittanut muuntamon sijainnin, joka on meidän siilovarastomme ensimmäisessä kerroksessa maanpinnan tasalla toimisto, sosiaalitalat ja valvomo osan yhteydessä.

Itä-Uudenmaan pelastusviranomaisen (Paloinsinööri Reijo Houni)kanssa olen asiaa käsitellyt paikanpäällä ja hän on suunnitelman hyväksynyt tietyin ehdoin jotka on täysin toteutettavissa.

Rakenteet rakennuksissa on betonia ja palosuojattua pressukangasta siltä osin kuin rakennus rajoittuu muuntamo/toimistotilaan.

Terveisin

Timo Pihkala
Kiinteistöpäällikkö
+358 400 553 598
Suomen Viljava Oy
Viljavarastontie 14
45610 Koria
www.suomenviljava.fi

Pihkala Timo

Lähtettäjä: HOUNI REIJO <Reijo.Houni@porvoo.fi>
Lähetetty: 15. joulukuutata 2017 10:53
Vastaanottaja: Pihkala Timo
Aihe: VS: Loviisan mahdollinen tasovarasto

Moro

Juuri näin. Konttoriosan paloluokka oletettavasti P3 ?

Reijo

Lähtettäjä: Pihkala Timo [mailto:Timo.Pihkala@suomenviljava.fi]
Lähetetty: keskiviikko 13. joulukuuta 2017 14.43
Vastaanottaja: HOUNI REIJO <Reijo.Houni@porvoo.fi>
Aihe: Loviisan mahdollinen tasovarasto

Moro!

Reijo katsotko oliko näin?

Kävin Loviisassa Itä Uudenmaan pelastuslaitoksen paloinsinöörin Reijo Hounin kanssa. Katselmuksen tarkoituksena oli kartoittaa paloviranomaisen vaatimuksia mahdollisen tasovaraston rakentamisen osalta.

- rakennusten välin tulee olla 4-8 m.
- muuntamon ja sähkökopin kohdalla väli jäänee 4 metriin muutaman metrin pituisella alueella, riittää kunhan on vapaa ajoneuvon kulkemiselle (odotamme vielä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanttaa).
- autolle kulkuväli 3 m (2,80 riittää kuten viimeksikin).
- muuntamon/toimiston (toinen kerros ikkunat) kohdalla pressu kankaan katossa ja päädyssä tulee olla palosuojattu.
- mahdollisesti muuntamon, sähkökopin sekä autotallin ovet muutettava palosuojatuiksi.
- väestönsuojan kulku ja ilmanvaihto varmistettava
- yleensä taattava vapaa kulku/toiminta tila siilon päädyssä, tämä on huomioitava konttien varastoinnissa

Timo Pihkala