

Enligt miljö hälsovårdens (Borgå) anvisningar ska bland annat följande aspekter beaktas vid utformandet av undervisningslokaler:

- Ventilationen, luftflödena och inneluftens kvalitet ska uppfylla uppställda krav. Ventilationen ska vara tillräcklig med tanke på användningen av lokalen och personantalet. I skolor och andra motsvarande vistelselokaler ska tilluftflödet vara minst 6 liter/sekund per person under den tid lokalerna används. Det rekommenderas att man fastställer och märker ut maximalt personantal för undervisningslokalerna enligt tilluftsmängden.
- I vistelselokaler ska det finnas ett ventilationsfönster för vädring vid störningssituationer.
- Lokalernas akustik och ljudisolering ska genomföras så att de uppfyller uppställda krav och så att inte ljud i störande grad färdas mellan lokalerna.
- I lokalerna ska det finnas ett tillräckligt antal toaletter som är försedda med frånluftsventilation och handtvättplats. Enligt anvisningen ska skolor ha en toalettstol per 15 elever.
- För att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och för att förebygga sårinfektioner ska lokalerna ha tillräckliga arrangemang för att god handhygien ska kunna hållas. Vid handtvättplatsen ska det finnas minst engångshanddukar, flytande tvål och sopbehållare.
- Det rekommenderas att man i undervisningslokalerna eller deras omedelbara närhet placerar ett tappställe för handtvätt och tillgång till dricksvatten.
- I lokalerna eller deras omedelbara närhet ska det finnas en städskrubb som är utrustad med vask, tappställe, torkställning för rengöringstrasor, hängställning för städredskap och frånluftsventilation. Städskrubben ska vara så rymlig att alla anordningar och redskap som används vid städningen kan vårdas och förvaras i den. Städskrubben ska kunna låsas. På varje våning i lokalerna ska det finnas en egen städskrubb om det inte finns en hiss i lokalerna.
- Radonmätning ska ordnas.
- Det ska under alla omständigheter vara säkert att använda gårdsområdet.
- Inomhustemperaturen i vistelselokalerna ska hållas inom åtgärdsgränserna för hälsorelaterade åtgärder. I läroverk ska rumsluftens temperatur under uppvärmningsperioden ligga mellan +20 °C och +26 °C och utanför uppvärmningsperioden mellan +20 °C och +32 °C.
- Kallvattnets temperatur ska ligga under +20 °C och varmvattnets mellan 50 °C och 65 °C.
- Riktvärdet för den relativa luftfuktigheten är 20–60 %. Fukthalten i rumsluften får inte långvarigt vara så hög att fukten orsakar en risk för mikrobiell tillväxt i konstruktioner, anordningar eller på deras ytor.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten är säker och hälsosam. Verksamheten ska alltid planeras och ordnas så att hälsa främjas och uppkomsten av hälsorisker förhindras (Egenkontroll).