



28.05.2024

Vastaanottaja

kaavoitus@loviisa.fi

Kohde

Fortumin Kalla 1

**Asemakaavan poikkeamislupa
Pelastusviranomaisen lausunnon kohde**

Dnro 431/10.03.99.02/2024

Poikkeamislupahakemus, Fortumin Kalla 1 -vedyntuotannon pilottilaitos

Pelastusviranomaiselle toimitetut asiakirjat

Pelastusviranomaisen lausunto perustuu asiakirjoihin ja tietoihin, jotka ovat toimitettu sähköpostitse (kaavoitus@loviisa.fi) 14.5.2024.

Pelastusviranomaisen lausunto

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta on pyydetty lausuntoa 14.5.2024 edellä mainittuun hankkeeseen liittyen. Pelastusviranomaisen ottaa lausunnossaan kantaa hankkeen suunnitelmaan Pelastuslain (379/2011) nojalla.

-Pelastustoimen kannalta kaksi lähestymisreittiä laitokselle olisi suositeltavaa.

-Mikäään poikkeamisluvan ratkaisut ei saa heikentää ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelyjä; ml. raakavedenotto.

Jakelu

Lausunnonpyytäjä

**SIMONTAIVAL
JERE 91311323J**

Digitally signed by
SIMONTAIVAL JERE 91311323J
Date: 2024.05.28 09:05:36
+03'00'

palotarkastaja

Jere Simontaival